

Desperfectos den las instalaciones del complejo:

Se sobre entiende que las instalaciones del camping, como las instalaciones de la piscina municipal, están en perfecto estado para su uso tras la cesión de las mismas.

No obstante sí que existen algunas irregularidades.

La pérdida de agua en las piscinas municipales.

Encharcamiento por pérdida de agua en uno de los bancales del camping. (Zona derecha).

Deterioro de la fuente del mismo bancal

Un WC fuera de servicio, estropeado.

Instalaciones de barbacoas sin terminar.

Bancales deteriorados.

Humedades en los WC de la piscina.

Pintura parece del botiquín

Wc minusválidos sin terminar

Escapes de llaves de agua en piscina

Escapes del desagüe del vaciado de la piscina

Persianas del comedor no funcionan

Manivela de persianas del bar, parece que esta desgastado

Azulejos de la piscina despegados

Fuente bancal derecho con escape de agua y deteriorado

Grietas en el bar

La caldera de la cocina no calienta

Aún hay que revisar tomas de agua y luz de la zona de acampada

El termo de las duchas, tanto de los WC generales, como del WC de la piscina

Mobiliario de comida no apto para higiene

Armario nevera derecha, no funciona

Asfalto levantado y con peligro en calle principal del camping

***HUMEDADES EN LOS WC DE LA PISCINA**



***BANCALES DETERIORADOS**



*MOTOR DE LA DEPURADORA D ELA PISCINA OXIDADO



*BARBACOA SIN ENFOSCAR



..

Clausula del arrendatario:

En el caso de pérdidas extraordinarias debido a alargamiento de la crisis o a causas meteorológicas se renegociará el presente contrato de arrendamiento por ambas partes. En el hipotético caso de no llegar a un acuerdo las partes, se podrá rescindir el contrato sin penalizaciones procediéndose a la devolución de la fianza entregada inicialmente.