

**Excmo. Ayuntamiento de Hoyocasero**

Plaza España, 1,  
05123 Hoyocasero, Ávila

Hoyocasero, 1 de Abril del 2015

Tras treinta días de averías en los WC del camping, (del 25 de febrero al 28 de marzo del presente año) y con gastos extraordinarios a la empresa El Escocés de Gredos S.L. por los dos fontaneros que han atendido estas averías aun sin resolver.

Expone:

Comunicamos que a día de hoy, miércoles 1 de Abril, siguen habiendo filtraciones de agua, tanto en los lavabos como en la pared anexa al exterior, donde se encuentran los lavaderos. Esto hace el no poder dar este servicio a los clientes. Tanto es así, que tenemos queja de un cliente fijo.

Recalcar que estamos en periodo de Semana Santa y que esto puede traer graves perjuicios por parte de los clientes que lleguen hasta estas instalaciones.

La opinión del fontanero es, que visto el estado en que se encuentran las tuberías y los múltiples parches, es de rehacer por completo dicha instalación, reforzando con materiales más adecuados a las bajas temperaturas y con llaves de corte de pagua en diferentes tuberías.

Adjunto mediante anexo, las fotos hechas hoy día 1 de Abril del 2015.

Con ello solicitamos a este Ayuntamiento, ponga solución lo más rápidamente posible a esta situación, con la única pretensión de poder ofrecer el mejor servicio y con la máxima calidad de estas instalaciones a todos sus usuarios. Agradeciendo de antemano su gestión.

CAMPING EL ESCOCÉS DE GREDOS

Anexo 1

